



**Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Ленинградской области»
(ГУП «Леноблводоканал»)**

188684, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Дубровка,
ул. Ленинградская, д.3

Телефон 8(812)403-00-53

E-mail: info@vodokanal-lo.ru

ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300

ИНН / КПП 4703144282 / 470301001

04.04.2019 № исх-4960/2019

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО "Управляющая компания
по жилищно-коммунальному
хозяйству Волховского
муниципального района"
(ООО «Управляющая компания по
ЖКХ»)
С. В. Степанову

ул. Некрасова, д.24, г. Волхов,
ЛО, 187400

vgkk06@yandex.ru

Уважаемый Сергей Викторович!

В ответ на Ваше обращение от 27.03.2019 №79 о некачественном водоснабжении многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Советская и пр. Волховский, с. Старая Ладога, Волховский район, Ленинградская область сообщаем, что в 2016г. на территории СП «Старая Ладога» подрядной организацией ООО «Призма» построен новый магистральный водовод.

Заказчиком вышеуказанных работ являлась Администрация МО «Староладожское сельское поселение».

Данный магистральный водовод в эксплуатацию нашего предприятия на настоящий момент не передан.


Подача питьевой воды абонентам поселения осуществляется через новый водовод, который на сегодняшний день находится в крайне неудовлетворительном состоянии, т.к. с момента постройки данного водовода на нём постоянно возникают аварийные ситуации, связанные с нарушением целостности трубопровода, а именно трещины, сломы, свищи и соответственно происходит снижение давления холодной воды, а также её отсутствие в многоквартирных устройствах водоразбора у жителей, которое приводит к ухудшению качества услуг по водоснабжению жилых домов с. Старая Ладога.

При вскрытии трубопровода во время устранения аварийных ситуаций обнаружено, что качество проложенной трубы не соответствует ГОСТу и нормам.

Со своей стороны нашим предприятием было направлено обращение в Администрацию МО «Староладожское сельское поселение» с просьбой приведения построенного магистрального водовода в соответствие со строительными нормами и правилами, для последующей передачи в собственность Ленинградской области и следовательно в ГУП «Леноблводоканал» для его дальнейшего обслуживания.

Главный инженер

В. П. Кузнецов



Исп. В.В. Ищенко

т.с.: 8 (81363) 79-301

Вх. № 44 от 05.04.2019